Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196

Fors Vand Lejre A/S
Betonvej 12
4000 Roskilde
Att.: Fors Vand Lejre A/S

Rapportnr.:	AR-21-CA-21010095-01
Batchnr.:	EUDKVE-21010095
Kundenr.:	CA0011118
Modt. dato:	01.02.2021

Analyserapport

Prøvested:	Kirke Såby Vandværk Vandværket - 104499 / 4257000100
Udtagningsadresse:	, 4060 Kirke-Såby
Prøvetype:	Drikkevand - Driftskontrol
Prøveudtagning:	01.02.2021 kl. 10:09
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S BRY7
Analyseperiode:	01.02.2021 - 05.02.2021

Prøvemærke: prøvested 3.1

Lab prøvenr:	835-2020-80867583	Enhed	Kravværdier ** Min.	Kravværdier ** Max.	DL.	Metode	¤)	Urel (%)
Mikrobiologi								
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012		0.25[σ)]
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012		0.25[σ)]
Enterokokker	< 1	CFU/100 ml		i.m.	1	ISO 7899-2:2000		0.11[σ)]
Kimtal ved 22°C	< 1	CFU/ml		200	1	ISO 6222:1999		0.15[σ)]
Uorganiske forbindelser								
Hårdhed, total	22	°dH			0.1	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS		20
Calcium (Ca)	140	mg/l			0.5	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS		20
Magnesium (Mg)	12	mg/l		50	0.1	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS		20
Ammonium (NH4)	< 0.005	mg/l		0.05	0.005	SM 17. udg. 4500-NH3 (H)		15
Nitrit	0.0016	mg/l		0.01	0.001	SM 17. udg. 4500-NO2 (B)		15
Nitrat	< 0.3	mg/l		50	0.3	SM 17. udg. 4500-NO3 (H)		15
Organiske samleparametre								
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof	1.8	mg/l		4	0.1	DS/EN 1484		15
Metaller								
Arsen (As)	0.16	µg/l		5	0.03	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS		20
Jern (Fe)	< 0.01	mg/l		0.2	0.01	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS		20
Mangan (Mn)	< 0.002	mg/l		0.05	0.002	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS		20
Nikkel (Ni)	0.32	µg/l		20	0.03	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS		20
Oplysninger fra prøvetager								
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5,MST - Drikkevand. M	A	
pH	7.3	pH	7	8.5		DS/EN ISO 10523	A	
Prøvetagning efter flush	Udført					DS ISO 19458,DS ISO 5667-5,MST -	A	
Vandtemperatur	9.4	°C				DS/EN ISO 19458	A	
Ledningsevne ved 20°C	810	µS/cm		2500	15	DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)	A	
Iltindhold	9.5	mg/l			0.1	DS/EN ISO 5814	A	15

Underleverandør:
A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget på vandværket efter flush (gennemskylning).

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1070 af 28. oktober 2019.

Tegnforklaring:
<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
σ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse
**): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1070 af 28. oktober 2019.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196

TEST Reg.No. 168

Fors Vand Lejre A/S
Betonvej 12
4000 Roskilde
Att.: Fors Vand Lejre A/S

Rapportnr.:	AR-21-CA-21010095-01
Batchnr.:	EUDKVE-21010095
Kundenr.:	CA0011118
Modt. dato:	01.02.2021

Analyserapport

Prøvested:	Kirke Såby Vandværk Vandværket - 104499 / 4257000100
Udtagningsadresse:	, 4060 Kirke-Såby
Prøvetype:	Drikkevand - Driftskontrol
Prøveudtagning:	01.02.2021 kl. 10:09
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S BRY7
Analyseperiode:	01.02.2021 - 05.02.2021

Prøvemærke: prøvested 3.1

Lab prøvenr:	835-2020-80867583	Enhed	Kravværdier ** Min.	Kravværdier ** Max.	DL.	Metode	¤)	Urel (%)

Kopi til:
Lejre Kommune, Hvalsø , Kopimodtager drikkevand, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø

05.02.2021

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
σ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse
**): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1070 af 28. oktober 2019.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.